

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P mit Polyester-Gittergewebe**
Bezeichnung: **ELBEblue line**
Artikel-Nr.: **STG 200-TL 2000405**
Abmessungen
des Prüfmusters: **1000 x 500 x 2,0 [mm]**
Farbbez.: **sand (153/G/153)**
Oberfläche: **profiliert durch Reiskornprofilierung
(6,5 x 2,5 x 0,5 [mm] Anordnung paarig + Versatz 90°)**

Angaben zum Prüfbelag: Anordnung der Profilierung: nicht richtungsorientiert
Die Anlieferung des Probelages erfolgte in prüffertigem Oberflächenzustand.

Hersteller / Lieferer: **ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG**
Grenzstraße 9
01640 Coswig

Auftraggeber: **ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG**
Grenzstraße 9
01640 Coswig

Auftrag vom: **01.07.2011**

Prüfdatum: **18.07.2011**

Zeugnisnummer: **53231101.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51097 "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**


Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 28°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 25.07.2011
Schu/dj

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

